

Frýdecká skládka, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 47151552
DIČ: CZ47151552
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 499

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše značka: 160/410/RB/2025

Vyřizuje: Richard Blahut

Telefon: +420 558 440 078

Mobil: +420 603 881 678

E-mail: blahut@frydeckaskladka.cz

Datum: 5. 6. 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 – INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY – OBJEKT1

Společnost Frýdecká skládka, a.s. uveřejnila dne 3.6.2025 na webových stránkách zadavatele výzvu k podání nabídky na plnění zakázky na dodávky pro společnost Frýdecká skládka, a.s. (dále jen „zadavatel“) s názvem „INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY – OBJEKT1“, ev. č. 410/2025/V004, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších zakázek. Výzva k podání nabídky byla zároveň odeslána prostřednictvím e-mailu vybranému počtu dodavatelů.

Dne 4. 6. 2025 obdržel zadavatel od jednoho z uchazečů žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k uvedené zakázce – dotazy k parametrům fotovoltaické elektrárny a k podmínkám smlouvy o dílo.

Přesné znění žádosti o vysvětlení účastníka - dotazům k parametru FVE a k podmínkám smlouvy o dílo

1/ Opravdu požadujete nástup na odstranění případné poruchy do 24 hodin a odstranění závady do 48 hodin? Mohou nastat případy, kdy to ani nebude technicky možné z důvodu výměny komponentu, na který se bude muset čekat u dodavatele? Chápu to tak, že pokud tento parametr nesplníme budeme vyřazení z výběrového řízení?

9	Dostupnost technické podpory v pracovní době a nástup na odstranění případné poruchy , nejzazší termín odstranění poruchy	max. 24 hodin nástup na odstranění od nahlášení závady, max. 48 hodin na odstranění závady	uved' parametr
---	---	--	----------------

2/ V zadávací dokumentaci požadujete síťový měnič. Od 1.1.2025 musí všechny měniče projít certifikací v ČR a může se stát, že s ohledem na termín realizace nebude certifikován. Je možné tento nahradit např. hybridním měničem?

2	Třífázový střídač minimální jmenovitý výkon	síťový (on-grid) min. 50 kW	uved' parametr
---	---	-----------------------------	----------------

3/ S ohledem na rozložení panelů provádíme dle ČSN EN 62305 posouzení rizik. Až v rámci tohoto posouzení lze stanovit, zda bude nutná případná úprava jímací soustavy. Pokud bude tato úprava nutná, lze tuto úpravu nacenit až na základě projektu. Prosím o informaci, jakým způsobem toto zohlednit v nabídce? Nebo v případě nutnosti úpravy jímací soustavy lze uplatnit ujednání ve smlouvě odstavec III. V bodech 3.5. a 3.6.?

ČSN 33 2130 ed. 4

9.3.9 U staveb musí být před instalací OZE provedeno posouzení rizik v souladu s požadavky souboru ČSN EN 62305. Toto posouzení rizik musí být součástí dokumentace pro instalaci OZE. Výsledky a závěry vyplývající z posouzení rizik, které mají vliv na ochranu objektu před blesky, musí být odpovídajícím způsobem zohledněny v dokumentaci pro výstavbu OZE. Zejména je třeba zakreslení instalace OZE v ochranném prostoru jímací soustavy. Dále je nutno uvést výpočet dostatečných vzdáleností a OZE instalovat tak, aby nedocházelo k přeskoku bleskového proudu na OZE, nebo to řešit jiným technickým prostředkem než pouhým oddálením.

Posouzení rizik a navržení odpovídajících opatření pro ochranu stavby před blesky musí provést osoba, která je k této činnosti odborně způsobilá.

Je-li nutné při instalaci OZE demontovat zřízenou ochranu před blesky nebo její část, musí být přijata vhodná opatření, jejichž pomocí bude stavba chráněna před účinky blesku po celou dobu instalace OZE.

Vyjádření zadavatele k dotazům uchazeče

Na základě dotazů uchazeče a s přihlédnutím k plánovanému využívání fotovoltaické elektrárny, zadavatel vypracoval odpovědi na otázky uchazeče pod č. 1 až 3.

Dotaz č. 1 – Servisní zásah do 24/48 hodin

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje reakční dobu pro zahájení prací na odstranění poruchy do 24 hodin a snahu o odstranění závady do 48 hodin, s ohledem na provozní potřeby zařízení. Zadavatel si však uvědomuje, že může nastat situace, kdy není možné závadu odstranit v uvedené lhůtě z důvodu nedostupnosti náhradních dílů na trhu. V takovém případě bude prodloužení lhůty považováno za objektivní překážku, pokud bude zadavateli neprodleně doložena.

Dotaz č. 2 – Možnost náhrady sít'ového měniče hybridním

Odpověď zadavatele:

Zadavatel si je vědom požadavků na certifikaci střídačů platných od 1. 1. 2025 a zohledňuje je při posouzení technického řešení. Vzhledem k tomu, že projektovou dokumentaci včetně návrhu konkrétních komponent zpracovávají uchazeči, ponechává zadavatel určitou míru technické volnosti, avšak s důrazem na funkční a provozní vhodnost navrženého řešení. V kontextu požadovaného řešení bez bateriového úložiště, které má být plně napojeno na vnější distribuční síť a napájet mimo jiné dvě AC nabíječky elektromobilů (každá 22 kW), je optimálním řešením sít'ový (grid-tied) střídač. Sít'ový střídač je navržen pro přímou spolupráci s distribuční sítí, poskytuje jednoduchou a ekonomicky efektivní instalaci a plně postačuje pro účely napájení běžné spotřeby i AC nabíjecích stanic.

Z těchto důvodů zadavatel požaduje, aby projekt v nabídce uchazeče obsahoval použití sít'ového střídače s platnou certifikací pro provoz v ČR po 1. 1. 2025.

Dotaz č. 3 – Úprava jímací soustavy dle posouzení rizik

Odpověď zadavatele:

Zadavatel souhlasí s tím, že nutnost úpravy jímací soustavy bude vycházet z posouzení rizik dle ČSN EN 62305, které provede zhotovitel v rámci zpracování dokumentace. Pokud z posouzení vyplyne nutnost provedení úprav soustavy, budou tyto úpravy považovány za vícepráce, jejichž rozsah a ocenění bude řešeno dle smlouvy o dílo v bodech 3.5 a 3.6. Uchazeč může do nabídky uvést poznámku, že cena nezahrnuje případné úpravy jímací soustavy, které budou naceněny samostatně v případě potřeby.

Zadavatel z důvodu právní jistoty sděluje, že upřesnění zadávací dokumentace provedené Vysvětlením zadávací dokumentace pod č. 1 není dle zadavatele povahy vyžadující přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek a **nedochází tak k prodloužení lhůty pro podání nabídek**; vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na webových stránkách zadavatele.

Ing. Richard Blahut
předseda představenstva