

Frýdecká skládka, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 47151552
DIČ: CZ47151552
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 499

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše značka: 161/410/RB/2025

Vyřizuje: Richard Blahut

Telefon: +420 558 440 078

Mobil: +420 603 881 678

E-mail: blahut@frydeckaskladka.cz

Datum: 9. 6. 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 – INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY – OBJEKT1

Společnost Frýdecká skládka, a.s. uveřejnila dne 3.6.2025 na webových stránkách zadavatele výzvu k podání nabídky na plnění zakázky na dodávky pro společnost Frýdecká skládka, a.s. (dále jen „zadavatel“) s názvem „INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY – OBJEKT1“, ev. č. 410/2025/V004, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších zakázek. Výzva k podání nabídky byla zároveň odeslána prostřednictvím e-mailu vybranému počtu dodavatelů.

Dne 9. 6. 2025 obdržel zadavatel od jednoho z uchazečů žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k uvedené zakázce – dotaz k rozsahu předmětu plnění zakázky.

Přesné znění žádosti o vysvětlení účastníka - dotazu k rozsahu zadání předmětu plnění zakázky

Dotaz uchazeče:

1/ Je součástí cenové nabídky také úprava VN strany v TR, včetně všech souvisejících úkonů pro schválení připojení FVE do sítě?

Odpověď zadavatele:

Podle technické specifikace a čl. IV odst. 2.9. smlouvy o dílo je uchazeč povinen podat žádost o připojení výroby k distribuční síti. Zadavatel zároveň upozorňuje, že součástí základního rozsahu zakázky není úprava VN strany v trafostanici (TR), ani rekonstrukce připojení, pokud bude tato podmíněna stanoviskem provozovatele distribuční soustavy (PDS).

V případě, že by připojení FVE bylo ze strany PDS podmíněno úpravami VN části, bude zadavatel situaci řešit samostatně – případně se zhotovitelem FVE jako potenciálními vícepracemi dle čl. III bodů 3.5 a 3.6 smlouvy o dílo. Zadavatel si v takovém případě vyhrazuje právo požadovat doložení popisu návrhu technického řešení úpravy VN vč. souvisejícího rozpočtu, doložení přímých nákladů a cenovou přiměřenost nabídnuté ceny víceprací.

Zhotovitel není oprávněn tuto část zahrnout do základní nabídkové ceny, ale musí být při návrhu technického řešení a podání žádosti o připojení schopen identifikovat případná rizika a včas je konzultovat se zadavatelem.

Toto vysvětlení č.2 se stává součástí zadávacích podmínek.

Zadavatel z důvodu právní jistoty sděluje, že upřesnění zadávací dokumentace provedené Vysvětlením zadávací dokumentace pod č. 2 není dle zadavatele povahy vyžadující přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek a **nedochází tak k prodloužení lhůty pro podání nabídek**; vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na webových stránkách zadavatele.

Ing. Richard Blahut
předseda představenstva