

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

Společnost Frýdecká skládka, a.s. oznamuje vyhlášení poptávkového řízení na zakázku na dodávku zadávanou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.

Společnost Frýdecká skládka, a.s. **není v právním postavení veřejného zadavatele** dle ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), a nestihá ji povinnost postupovat při uzavírání smluv v rámci výkonu předmětu podnikání dle tohoto zákona.

Společnost Frýdecká skládka, a.s. v rámci zadání poptávkového řízení nepostupuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ale může pro zadávání této zakázky využít z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy některá ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek. Využitím některých ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek se společnost Frýdecká skládka, a.s. nepovažuje za zadavatele dle ust. § 4 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek, byť je jako zadavatel dále v této výzvě takto slovně označena. Tato výzva není výzvou v žádném ze zadávacích řízení dle ust. § 3 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Název zakázky:

POŘÍZENÍ A INSTALACE KLIMATIZACE - SERVEROVNA

Evidenční číslo zakázky:

410/2025/V007

Datum uveřejnění oznámení:

9. 9. 2025

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je demontáž stávající staré klimatizace a pořízení a instalace (vč. Dopravy) nové klimatizace do místnosti serverovny. Pořízena bude kazetová jednotka Qch=7,1 kW, Qt=8,0 kW (data stejná pro vnitřní i venkovní jednotku), potrubí Cu Ø 6+10.

Popis demontáže a ekologické likvidace stávající klimatizace

Bude provedena demontáž vnitřní a venkovní jednotky klimatizace, odpojení elektrických kabelů. Chladivo bude odborně odčerpáno do speciálního zařízení, které zajistí jeho bezpečné uložení na recyklaci. Postup bude v souladu s platnými ekologickými předpisy a normami pro manipulaci s chladivy. Klimatizační jednotky budou rozebrány na jednotlivé části a roztříděny dle jejich recyklovatelnosti (kovy, plasty, el. součásti). Elektronické součásti budou předány do sběrný elektroodpadu. Plasty a jiné nekovové materiály budou tříděny a recyklovány nebo likvidovány v souladu s ekologickými předpisy

Popis montáže a umístění jednotek

Ke klimatizaci bude použita nástěnná klimatizační jednotka Sinclair, která má mezinárodní osvědčení ISO, TÜV, BSI, HKQAA, CE, je v provedení tepelného čerpadla a spolehlivost je dlouhodobě ověřena v ČR.

Vnitřní jednotka bude umístěna na zdi pod stropem místnosti. Venkovní jednotka bude umístěna na fasádě na konzolích. Jednotky budou vzájemně propojeny potrubím z chladírenské mědi v hermeticky uzavřeném okruhu, přičemž sací i výtlačné potrubí bude izolováno. Dále budou také propojeny komunikačním a napájecím kabelem. Odvod kondenzátu bude řešen spádem ven.

Ovládání vnitřních jednotek budou zajišťovat infra dálkové ovladače.

Lhůta pro podání nabídky:

23. 9. 2025 v 10.00 hod.

Místo pro podání nabídky:

Poštou/kurýrní službou: Frýdecká skládka, a.s., Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek

Elektronicky: kolacek@frydeckaskladka.cz

Prohlídka místa plnění / doplňující informace

Prohlídku místa plnění, popř. doplňující informace je možné domluvit u pověřené osoby:

Luděk Koláček, T: +420 558 440 069, M: +420 736 533 919, E: kolacek@frydeckaskladka.cz